ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ЕАС

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00701/25

Серия RU № 0570897

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» (ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт»). Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. Место осуществления деятельности: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 640-26-08, +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АЮ64

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АЭРДИН» (ООО «АЭРДИН»). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 142116, Россия, Московская обл., г. Подольск, пос. Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д. 45А, эт/пом 3/308. ОГРН: 1165074060590. Телефон: +7 (495) 968-24-04. Адрес электронной почты: info@aerdyn.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АЭРДИН» (ООО «АЭРДИН»). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142116, Россия, Московская обл., г. Подольск, пос. Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д. 45А, эт/пом 3/308.

ПРОДУКЦИЯ Клапаны вентиляционные противопожарные нормально закрытые типа ДЗОТ-НЗ (альтернативные наименования ДЗОТ-У-НЗ, АРД-НЗ), круглого сечения, канального исполнения, гидравлическим диаметром до 1250 мм включительно, с реверсивным электромеханическим либо электромагнитным приводом, расположенным снаружи корпуса, выпускаемые в соответствии с ТУ 28.99.39-004-06097584-2024 «Клапаны противопожарные «ДЗОТ». Пределы огнестойкости клапанов при установке в проеме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции или за её пределами на участке воздуховода с нормируемым пределом огнестойкости – EI 60 и EI 120 по ГОСТ 34720-2021.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний: № 2/К040 от 03.03.2025 Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12.
Акта о результатах анализа состояния производства № 2985/АА от 26.12.2024, Орган по сертификации «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10АЮ64 (Афанасьев Олег Геннадьевич).
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 34720-2021 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытания на огнестойкость». Условия хранения клапанов в части воздействия климатических факторов внешней среды – по группе условий ОЖ2-ОЖ4 ГОСТ 15150. Установленный срок службы клапана до списания в нормальных условиях эксплуатации (при отсутствии огневого воздействия) – 10 лет. Досрочному списанию подлежит клапан выполнивший свою функцию по прямому назначению (при пожаре).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.03.2025 **ПО** 03.03.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Чесноков Сергей Борисович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Бунакова Инна Викторовна (Ф.И.О.)

АНО ПОЛИСЕРТ ОФИКАЦИИ «ЭЛЕКТРОСЕРТ» ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845